

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1, 6 & 7
für das Nahwärmenetz „An der Liebestatt Niederorschel“ der

EW Eichsfeldgas GmbH

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag der EW Eichsfeldgas GmbH dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021
(§ 22 Absatz 2 GEG)

$f_{P,FW} = 0,50$

nach GEG zu verwenden

Primärenergiefaktor nach Kappung
(§ 22 Absatz 3 GEG)

$f_{P,FW} = 0,50$

Emissionsfaktor FW 309-6:2021

132 g/kWh

Datenbasis: 01.01.2021 bis 31.12.2023
umfasst Planungsdaten: Nein
gültig bis: 02.05.2034
ausgestellt am: 02.05.2024

Heilbad Heiligenstadt, den 02.05.2024


Dipl.-Ing. (BA) Frederic Döring
fp-Gutachter-Nr.: FW 609-232